

PŘIPOMÍNKY OSTATNÍCH

PO/1 [REDACTED]


PO/2 [REDACTED]

PO/3 [REDACTED]

PO/4 [REDACTED]

PO/5 [REDACTED]

PO/6 [REDACTED]



Váš dopis značky

22.1.2018

Naše značka
Ing.Šm/71/18

2.70

Vyřizuje / linka
Ing.Šmolka/339

2.66

Paskov dne
29.1.2018**„Stavba garáže na pozemku p.č. 376 v k.ú. Klokočov u Příbora“ – vyjádření**

Vášim dopisem z 22.1.2018 jste nás požádal o vyjádření k výše uvedené stavbě na pozemku p.č. 376 v k.ú. Příbor a žádost doložil zákresem garáže v katastrální mapě.

Sdělujeme Vám, že předmětným pozemkem prochází VTL plynovod č. 822 662 DN 200 s ochranným pásmem 4 m a bezpečnostním pásmem 20 m na každou stranu od půdorysu plynovodu (dle energetického zákona č. 484/2000 Sb.) Dále na předmětný pozemek zasahuje bezpečnostní pásmo plynové sondy NP 22, které je vymezeno okruhem 30 m od ústí sondy. Situaci našich zařízení na dané lokalitě Vám zasíláme v příloze vyjádření.

S umístěním garáže podle zaslané situace (tj. v jihovýchodním rohu pozemku, mimo bezpečnostní pásma plynárenských zařízení v naší správě) souhlasíme, požadujeme, aby byl vjezd do garáže veden na pozemku p.č. 376 mimo ochranné pásmo plynovodu a aby na trase plynovodu, nebo v jeho ochranném pásmu nebyl skladován žádný materiál, zemina apod. Dále požadujeme zajištění možnosti nepřetržitého přístupu a příjezdu k trase VTL plynovodu za účelem revizí a oprava a písemný souhlas majitele pozemku se vstupem na pozemek za výše uvedeným účelem. Všeobecné podmínky pro práce v blízkosti plynovodů v naší správě, jejichž dodržení požadujeme, Vám zasíláme v příloze vyjádření.

Toto vyjádření má platnost 2 roky.

S pozdravem

Green Gas DPB, a.s.Rudé armády 637
739 21 Paskov

Ing. Milan Stoniš
vedoucí Divize důlních služeb
na základě plné moci ze dne 2.1.2018

Co.: DP

Příl.: 1x situace, 1x podmínky

Green Gas DPB, a.s., Rudé armády 637, 739 21 Paskov

IČ: 00494356

DIČ: CZ00494356

IBAN: CZ36 3500 0000 0010 0049 9600

BANKOVNÍ SPOJENÍ

ING Bank N.V.

číslo účtu: 1000499600/3500

TELEFON

provolba: 558 612 xxx

spojovatelka: 558 612 111

FAX

podatelna: 558 671 576

E-mail: dpb@dpb.cz

Zápis v obchodním rejstříku: Obchodní rejstřík Krajského soudu Ostrava, oddíl B, vložka 217

Všeobecné podmínky pro provádění zemních prací v blízkosti vysokotlakých a středotlakých plynovodů těžební a distribuční soustavy zemního karbonského plynu ve správě Green Gas DPB, a.s.

Požadujeme:


- respektování našich NTL, STL a VTL plynovodů včetně jejich ochranných a bezpečnostních pásem.
- v ochranném pásmu je zakázáno provádět činnosti, které by ve svých důsledcích mohly ohrozit plynovod, jeho spolehlivost a bezpečnost provozu. Ochranné pásmo dle § 68 odst.3, zákona č. 458/2000 Sb. činí: u NTL a STL plynovodů a přípojek **1 m** (není-li ve vyjádření uvedeno jinak) na obě strany od půdorysu plynovodu, u VTL plynovodů **4 m** na obě strany od půdorysu plynovodu, u **technologických objektů 4 m** na všechny strany od jeho půdorysu, **kabely NN a kabely stanic katodové ochrany 1 m** na obě strany a **40 m** všemi směry od **anodového uzemnění stanic katodové ochrany**.
- stavební činnost v ochranném pásmu nesmí ohrozit ani porušit plynárenské zařízení.
- respektování bezpečnostního pásma VTL plynovodů (u STL plynovodů bez bezpečnostního pásma) **10 m do DN 100, 20 m do DN 300, 30 m do DN 500** na obě strany od půdorysu plynovodu. Bezpečnostní pásmo **regulačních vysokotlakých stanic** je **10 m** na všechny strany od půdorysu. V bezpečnostním pásmu VTL plynovodů lze zřizovat stavby pouze po předchozím písemném souhlasu Green Gas DPB, a.s., ve kterém budou určeny podmínky, za kterých může být stavba v bezpečnostním pásmu umístěna (stavbou dle Zákona č.183/2006 Sb. se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel užití a dobu trvání).
- **nejmenší vzdálenosti staveb (objektů) od VTL plynovodů jsou stejné s bezpečnostním pásmem VTL plynovodů: 10 m do DN 100, 20 m do DN 300, 30 m do DN 500** na obě strany od půdorysu plynovodu.. Pro objekty zařízení staveníšť platí, že mohou být zřízeny ve vzdálenosti **min. 10 m od trasy VTL plynovodů**. **Nejmenší vzdálenosti budov s NTL a STL plynovody** (v návaznosti na TPG 702 04, 702 01 a ČSN 73 6005) je **4 m**, kterou je možno zkrátit na 1 m se souhlasem provozovatele a za splnění určených technických podmínek. Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do bezpečnostního pásma plynovodu, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení.
- před vypracováním projektové dokumentace nechat pověřenými pracovníky naší organizace v terénu vytýčit a označit skutečný průběh plynovodu přes předmětnou parcelu, projekt bude zpracován podle tohoto vytýčeného průběhu plynovodu.
- projektant stanoví do projektu takové podmínky, aby byla zajištěna ochrana plyn. zařízení v rozsahu daném zákonem 458/2000 Sb. (Energetický zákon), ČSN 736005, TPG 702 04 v souladu s ostatními platnými předpisy a musí učinit veškerá opatření, aby stavební činností ani jejím následkem nedošlo k poškození plyn. zařízení. V této souvislosti odpovídá za škody způsobené na zařízení naší organizace a za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám.
- zákaz vysazování hluboko kořenících porostů v pruhu o šířce 4 m na obě strany od osy potrubí.
- při **souběhu** oplocení s NTL, STL a VTL plynovody povolujeme umístit oplocení v minimální vzdálenosti **2,5 m** na obě strany od půdorysu plynovodu. Při **křížení** potrubí s oplocením požadujeme zhotovit pouze rozebíratelné oplocení bez podezdívky a umístit plotové sloupky v minimální vzdálenosti **1,5 m** od půdorysu plynovodu. Minimálně **1x ročně** požadujeme zpřístupnění trasy plynovodu za účelem provádění kontrol bezpečnosti provozu a kontrol úniků plynu detekční technikou. Za účelem odstranění možné poruchy či havárie musí být umožněn vjezd montážní a záchranné techniky na dotčený pozemek.

Ochrana bezporuchového provozu plynovodu během stavby a po jejím dokončení je investor povinen zajistit splněním především následujících podmínek:

- písemně uvědomit plynový dispečink o zahájení prací nejméně 3 dny předem.
- před zahájením zemních prací zabezpečit vytýčení přesné polohy plyn.zařízení a to kontrolními sondami, ručním výkopem nebo zaměřením el.magnetickým hledačem potrubí z povrchu (lze objednat u provozovatele písemně v 3denním předstihu za současného předložení situačního plánu v měřítku 1:500 nebo 1:1000 předmětné lokality) a prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce nad plynovým potrubím provádět s vytýčenou trasou,
- veškeré sítě budou **při křížení umístěny pod plynovod** v naší správě,
- zamezením pohybu mechanismů nad 3,5 t v ochranném pásmu plynovodu,
- ve vzdálenosti **do 3 m** od půdorysné plochy VTL plynovodu musí být výkopové práce prováděny **ručně**, tj. bez strojních mechanismů. Od vzdálenosti 3 m od půdorysné plochy VTL plynovodu může být k zemním pracím použito strojních mechanismů. U NTL a STL plynovodů **do vzdálenosti 1 m** od půdorysné plochy plynovodu, musí být výkopové práce

- prováděny ručně, tj. bez strojních mechanismů. Od vzdálenosti 1 m od půdorysné plochy NTL a STL plynovodu může být k zemním pracím použito strojních mechanismů.
- odkrytý plynovod bude řádně zabezpečen proti poškození a to i třetí osobou,
 - na vytýčenou trasu plynárenského zařízení a v jeho ochranném pásmu nebude uskládován žádný stavební materiál či zemina. Nebude prováděna žádná činnost, která by ohrožovala bezpečný a spolehlivý provoz plynárenského zařízení, jakož i snadný přístup k němu,
 - ohlásit ukončení stavby a požádat pověřeného pracovníka Green Gas DPB, a.s. o kontrolu na místě samém v případě souběhu nebo křížení s naším plynovodem před záhozem. Předání a převzetí dotčeného místa musí být doloženo zápisem ve stavebním deníku,
 - investor oznámí písemně před vlastní realizací činnosti v ochranném pásmu osobu odpovědnou za dodržení těchto podmínek, veškeré náklady spojené s plněním výše uvedených podmínek hradí investor.
 - investor umožní v průběhu prací pracovníkovi provozovatele plynárenských zařízení kontrolu dodržení podmínek stanovených v tomto vyjádření Green Gas DPB, a.s.
 - **investor neprodleně ohlásí každé odkrytí, případně poškození plynárenského zařízení, a to i bez výronu nebo přerušení dodávky plynu (např. poškození izolace potrubí) našim profesním pracovníkům na tel. 558 612 447 (dispečink Divize plyn - Paskov), 556 722 249 (nepřetržitě pracoviště Příbor), 558 633 508 (nepřetržitě pracoviště Frýdek-Místek)**
 - součástí tohoto stanoviska je výtisk situace plynárenských zařízení v zájmovém území.
 - po dokončení stavby Green Gas DPB a.s. nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení Green Gas DPB, a.s. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude Green Gas DPB, a.s. provádět na základě souhlasu s činností v tomto ochranném pásmu.
 - nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření budou činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení posuzovány podle § 68 odst.6 zákona č.458/2000 Sb. v platném znění jako činnosti bez našeho předchozího písemného souhlasu. Totéž se týká zřizování staveb v bezpečnostním pásmu plynárenských zařízení podle § 69 odst.3 zákona č.458/2000 Sb. v platném znění. Nedodržení podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s § 93, Zákona č.458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 68 téhož zákona. Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky od data jeho vydání a jeho kopii zařadíte do všech paré projektové dokumentace.

Červenec 2017



MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR		Č. dopor.
Došlo: 27-02-2018		Zpracov. Hg
Č. 5091/2018/1		Lh. zn.
Přílohy:		

27/2/2018

Věc: Žádost o změnu ÚP

Bylo požádáno o změnu určení parcel 140/1, 143, 142 k.ú. Hájov a parcely 50/5 k.ú. Příbor.

Parcely 140/1, 143 sousedí s parcelou lesa 142. U parcely lesa bylo požádáno o její změnu na zemědělskou p.

U parcely 140/1 byla doporučena změna na stavební parcelu pouze v její části, u parc. 143 změna doporučena nebyla. Zdůvodněním je, že část parc. 140/1 a 143 zabírá ochranné pásmo ksa, plocha SN.

Ráda bych požádala o změnu doporučení tak, aby v případě změny ksa parcely na zemědělskou a tudíž při zániku pásmo SN v lesa byla doporučena změna na stavební parcelu v parcel 140/1 a 143 v celé jejich ploše.

Dále se má žádost týká parcely 50/5 k.ú. Příbor, kdy změna na stavební parcelu nebyla doporučena, protože parcela leží mimo zástavbu obce.

Mezi zástavbou obce a zmíněnou parcelou leží pouze parcela 50/3 jiného majitele, v které nyní probíhá řízení o změně na p. stavební.

Ráda bych požádala o změnu doporučení ke změně ÚP tak, aby v případě změny p. 50/3 na p. stavební byla

doporučena i změna p. 50/5 na p. starobní.

velmi děkuji za zvážení

[redacted]



také v zastoupení

[redacted]

Městský úřad Příbor
Ing. Jaroslav Šimíček
ved. odboru I a SM
nám. Sigmunda Freuda 19
742 58 P Ř Í B O R

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/LINKA

PŘÍBOR DNE

7980/2012/Ra ORM-865/2012 / 19.07.2012

27.02.2018

Věc: Žádost o změnu Územního plánu sídelního útvaru Příbor – doplnění

Vážený pane inženýre,

v návaznosti na naši dřívější žádost o změnu Územního plánu sídelního útvaru Příbor ze dne 18.07.2012 a potvrzené přijetí žádosti Vaším dopisem č.j. 7980/2012/Ra ORM-865/2012 ze dne 19.07.2012, týkající se změny využití pozemku p.č. 19/25 k.ú. Prchalov,

a zároveň na zahájené projednávání Návrhu zadání změny Územního plánu Příbora, obracíme se na Vás s žádostí o následující doplnění našeho původního požadavku:

- využívání pozemku p.č. 19/25 k.ú. Prchalov o celkové výměře 6 700 m² žádáme změnit z plochy zemědělské na plochu obytnou ve výměře nezbytně nutné pro výstavbu rodinného domku, tj. do 300 m², bezprostředně navazující na vedlejší zastavěný pozemek p.č. 19/12.
- ostatní plocha pozemku o výměře min. 6 400 m² bude nadále využívána jako půda zemědělská, částečně jako zahrada a pastvina.

Děkujeme za vstřícnost a kladné posouzení naší žádosti.

S pozdravem a přáním úspěšného dne



Prchalov 85
742 58 Příbor

Městský úřad Příbor
Odbor investic a správy majetku
náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor

PŘIPOMÍNKA KE STANOVISKU POŘIZOVATELE EVIDOVÁNO POD Č. PŘI 27

název územně plánovací dokumentace

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍBORA

uplatněná podle ustanovení § 47 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)

I. Identifikační údaje

Jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, datum narození



MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR		Č. dopor.
Došl:	- 6 -03- 2018	Zpracov.
Č.j.	3336/2018/14	Lst. zř.
Přílohy		

II. druh podání

připomínka

III. obsah stanoviska pořizovatele

Pořizovatel nesouhlasí s navrhovanou změnou využití pozemku "zemědělské (Z)→zemědělské-zahrady (ZZ)" a argumentuje nemožností napojení sítí a rozšiřováním do extravilánu, tyto námitky však nereflktují skutečnost a jsou nesprávné a účelové.

Obsah je doplněn přílohou č. 1.

IV. odůvodnění připomínky/námítky

Na dotčený pozemek je již přivedena el.energie.

K přístupu je požívána cesta vedena po p.č. 2410/1 a 2410/2, kterou již desítky let využívají vlastníci okolních zahrad a na p.č. 2410/2 je zřízeno i věčné břemeno chůze a jízdy. Přístup je k plánovaným účelům dostačující a stejný jako mají vlastníci již schválených zahrad viz. p.č. 2415/1; 2415/2; 2416; 2417; 2359/56; 2418.

Okolní pozemky jsou již tedy jako zahrady vedeny a dlouhodobě užívány. V současném návrhu zadání změny č. 1 ÚP byl přijat návrh změny funkčního využití pozemku p.č. 2419/9 ze "zemědělské (Z)→zemědělské-zahrady (ZZ)", který je ještě o cca 100 m více mimo extravilán, bez elektřiny, bez vody, studny, kanalizace...

Zdroj vody pro závlahu a užitkovou vodu je v této lokalitě studna a není potřeba vést přípojky vody.

V případě rekreačních a zahrádkářských činností lze pro nakládání s odpadními vodami zřítit bezodtokovou jímku a případné splašky likvidovat odvozem fekálním vozem po přístupové cestě (p.č. 2410/1 a 24010/2).

Odůvodnění je doplněno přílohou č. 2

V. vymezení území dotčeného připomínkou/námitkou

parcelní číslo: 2419/2
katastrální území Přibor [735329]
evidováno pod č. Přf 27


Vymezení území je doplněno grafickou přílohou č. 2

V Kaňovicíchdne 5.3.2018...

podpis podávajícího

Příloha č. 1

Změna ÚP Příbor			
k.ú. Příbor			
Parcelní číslo	2419/2 Příbor	evidováno pod č. příj. 27	
Druh pozemku dle KN	Orná půda, bonita IV	Stav dle ÚP	PLOCHA ZEMĚDĚLSKÁ - Z
		Navrhované dle ÚP	PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – ZAHRADY - ZZ
Popis	V současnosti je parcela zemědělsky obhospodávána.		
Požadavek	Žádost o změnu na parcelu s využitím k rekreaci, zahradničení, případně chovu ovcí a koz. Pro tento účel chtějí vybudovat dočasné (dřevěné, lesnické, elektrické) oplocení a nezbytné zázemí v podobě přístřešku, případně zahradkářské chatky.		
Limity plochy	Chybí zdroj vody, není kanalizace, v případě ČOV chybí možnost záústění do vodoteče, není přístup. Nedávno zřízena el. přípojka. Nad pozemkem probíhá ve směru SZ - JV vedení VN s jeho ochranným pásmem.		
Stanoviško poživatele	Nesouhlasí se změnou, rozšiřování do extravilánu, absence možnosti napojení sítí.		



PRÍLOHA č. 2.



Městský úřad Příbor
Odbor investic a správy majetku
náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor

PŘÍPOMÍNKA KE STANOVISKU POŘIZOVATELE EVIDOVÁNO POD Č. PŘI 26

název územně plánovací dokumentace

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍBORA

uplatněná podle ustanovení § 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)

I. Identifikační údaje

Jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, datum narození



MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR		Č. dopr.
Dostav. 6-03-2018		Zpracov.
C.j. 3334/2018/66		Lhůta
Přílohy		zn.

II. druh podání

přípomínka

III. obsah stanoviska pořizovatele

Pořizovatel nesouhlasí s navrhovanou změnou využití pozemku "zemědělské (Z)→zemědělské-zahrady (ZZ)" a argumentuje nemožností napojení sítí a rozšiřováním do extravilánu, tyto námitky však nereflktují skutečnost a jsou nesprávné a účelové.

Obsah je doplněn přílohou č. 1.

IV. odůvodnění připomínky/námítky

Na dotčený pozemek je již přivedena el.energie.

K přístupu je požívána cesta vedena po p.č. 2410/1 a 2410/2, kterou již desítky let využívají vlastníci okolních zahrad a na p.č. 2410/2 je zřízeno i věcné břemeno chůze a jízdy. Přístup je k plánovaným účelům dostačující a stejný jako mají vlastníci již schválených zahrad viz. p.č. 2415/1; 2415/2; 2416; 2417; 2359/56; 2418.

Okolní pozemky jsou již tedy jako zahrady vedeny a dlouhodobě užívány. V současném návrhu zadání změny č. 1 ÚP byl přijat návrh změny funkčního využití pozemku p.č. 2419/9 ze "zemědělské (Z)→zemědělské-zahrady (ZZ)", který je ještě o cca 100 m více mimo extravilán, bez elektřiny, bez vody, studny, kanalizace...

Zdroj vody pro závlahu a užitkovou vodu je v této lokalitě studna a není potřeba vést přípojky vody.

V případě rekreačních a zahrádkářských činností lze pro nakládání s odpadními vodami zřídit bezodtokovou jímku a případné splašky likvidovat odvozem fekálním vozem po přístupové cestě (p.č. 2410/1 a 2410/2).

Odůvodnění je doplněno přílohou č. 2

V. vymezení území dotčeného připomínkou/námítkou

parcelní číslo: 2419/3
katastrální území Příbor [735329]
evidováno pod č. PH 26

Vymezení území je doplněno grafickou přílohou č. 2


V Kaňovicíchdne 5.3.2018.....

podpis podávajícího

ŘÍČLOH 1 č. 1

Změna ÚP Příbor
k.ú. Příbor

Parcelní číslo	evidováno pod č. Pří 26		
Druh pozemku dle KN	Orná půda, bonita IV	Stav dle ÚP	Navrhované dle ÚP
Pops	PLOCHA ZEMĚDĚLSKÁ - Z		
Požadavek	PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ - ZAHRADY - ZZ		
Limity plochy	V současnosti je parcela zemědělsky obhospodářována. Žádost o změnu na parcelu s využitím k rekreaci, zahradičení, případně chovu ovcí a koz. Pro tento účel chtějí vybudovat dočasné (dřevěné, lesnické, elektrické) oplocení a nezbytné zázemí v podobě přístřešku, případně zahrádkářské chatky.		
Stanoviško pořizovatele	Chybí zdroj vody, není kanalizace, v případě ČOV chybí možnost zaústění do vodoteče, není kvalitní přístup. Nedávno zřízena el. přípojka. Nesouhlasí se změnou, rozšiřování do extravilánu, absence možnosti napojení sítí.		



Pérlóhá 22



Městský nářad Příbor
Odbor územního plánování
Kamíšků Sigmunda Freuda 19
742 58 Příbor

Městský nářad PŘÍBOR		1. dopis
Datum:	20-03-2018	Pracovní
Číslo:	3917/2018	1. zpráva
Příloha:		Ham

1.

16.3.2018

Přijímá: Dle ustanovení § 47 odst. 2, stavebního zákona
podáváme písemnou připomínku k návrhu zadání
zeměpisné č. 1 ÚP města Příbora.

1. Písemně dne 25. února 2015 jsme žádala
v ZÚP na změny pozemků p.č. 2668/2
2669/6
2667/2
2666/3 a k.ú. Příbor
na stavební parcelu.

2. Vyjímání uvedených pozemků v ÚSES.

k bodu 1. Návrh přechodu je vedený v nadání
pod ev. číslem Pr. 09 kde se uvádí:

- a) nejsou dostupné žádné výhledové plány, kromě
místního napíjení
- b) nedoporučuje se navrhnout a dovést limitu
a rozpočet § 4, odst. 3, zákona 334/1992
o ochraně ZPF v platném znění

k bodu 1a) co se týče IS.

— po dohodě pozemků vedou sloupky
místního napíjení.

2.

- cca. 1m kolem pozemku vede místní asfaltová komunikace.
- pitná voda v této lokalitě se získává ze studny, kde se mají nacházet RD na Pasikách, není zde vodovod.
- Sanace na Pasikách není vybudována, stávající původní RD vyprázdní odpadní vody do políček a políček, nové RD pokračují čistoty odpadních vod.

k bodu 1 b), nař. č. 334/1992 odst. 1, jedná se o nedostatečně vyniklý pozemek v zastavěném území (pokali 4 RD).

Vyměti se ZPF přibližně dle odstavce 1a proce ve velikosti půdorysu zastavěné plochy RD, ostatní místní původní. Terasy, hranice pozemků, kde bude provedena čer. oří.

2. Vyjmutí pozemku z ÚSES.

V roce 2012 při sestavení ÚP města Přibora nebyla dodržena Listina záhl. práv a svobod odst. 1, nákladní lidská práva a svobody, čl. 11, 4. odst. a zákon č. 89/2012 Sb., § 1037, § 1038 a § 1039.

Je nejvyšší čas dát se doporučit.

Dehry
Marek

