


KARTA NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY



Aktualizace září 2017

POPIS OBJEKTU

Řadový měšťanský obytný dům s loubím. Hlavní průčelí prolomeno dvěma téměř půlkruhovými oblouky loubí a uzavřeno atikou ukončenou profilovanou římsou. Průčelí dvoupatrové, ve středním rytmu symetricky trojosé. Pozdní barokní fasáda tektonizována vysokým pilastrovým řádem s kompozitními hlavicemi, detailní tvarosloví doplňují lištové šambrány, zalamované segmentové a záclonové frontony s mušlemi a festony. V oknech novodobé výplně typu T. Dvorní průčelí hladké s relativně příznivým rozvrhem i tvarovým řešením okenních os. Novodobá střecha tvaru nízkého pultu klesajícího k zadnímu průčelí skrytá za atikou, bez pohledového uplatnění. Loubí zaklenuto valenou lunetovou barokní klenbou.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ČÍSLO REJSTŘÍKU **21813 / 8-1656**

LOKALIZACE Městská památková rezervace Příbor

ULICE, Č.P. Náměstí Sigmunda Freuda 23

OBEC, KAT. ÚZEMÍ Příbor, k.ú. Příbor

PARCELA ČÍSLO 1451

TYP OBJEKTU měšťanský dům

VLASTNICTVÍ soukromé vlastnictví

DATAČE

Barokní dům s raně renesančním jádrem suterénu. Interiéry přepracovány klasicistně v první polovině 19. století.

STAVEBNÍ STAV OBJEKTU

Potřeba obnovy okenních i dveřních výplní, výkladce, domovního schodiště, zábradlí.
Udržovací práce.

HODNOCENÍ / PAMÁTKOVÁ PÉČE

FASÁDY

- ☐ nepřístupno ☒ autentická ☐ novodobá, vyhovující
☐ autentická bez závad ☐ neautentická, neutrální ☐ novodobá, nevyhovující

STŘECHA

- ☐ nepřístupno ☐ autentická ☒ novodobá, vyhovující
☐ autentická bez závad ☐ neautentická, neutrální ☐ novodobá, nevyhovující

OKNA

- ☐ nepřístupno ☐ autentická ☒ novodobá, vyhovující
☐ autentická bez závad ☐ neautentická, neutrální ☐ novodobá, nevyhovující

STAVEBNÍ STAV

- | | | |
|---|---|--|
| ☐ výborný – po provedené obnově, obnoveny, event. restaurovány historické prvky, dochovaná autentičnost objektu, bez zjevných závad | ☐ dobrý – s běžnou údržbou bez zjevných závad, event. po obnově před rokem 1990 | ☐ havarijní – s dožilými konstrukcemi, nevyužívané, zjevné poruchy |
| ☒ velmi dobrý – po provedené obnově, bez zjevných závad | ☐ špatný – s dožilými konstrukcemi, dílčími závadami, nevhodné prvky | ☐ torzální – s dožilými a havarovanými konstrukcemi, chybějící prvky střechy |

POZNÁMKA: Hodnotný barokní portál hlavního vstupu. Doporučení přešit dvorní přístavbu.