



**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Atelier Bonmot spol. s r. o.
Na stelnici 343 / 48
77900 Olomouc

Automatický systém
Značka: 9773/V017427/2016/AUTOMAT

Ostrava, dne: 9.8.2016

V c: **Územní studie zastavitelné plochy Z69 a navazujících ploch v k.ú.Kloko ov u P íbora**
Stanovisko k existenci inženýrských sítí, resp. stavebnímu záměru (neslouží jako stanovisko pro vydání územního souhlasu, územního rozhodnutí, souhlasu s ohlášenou stavbou nebo stavebního povolení)

Realizací stavby "Územní studie zastavitelné plochy Z69 a navazujících ploch v k.ú.Kloko ov u P íbora", dle Vámi vyznačené zájmové lokality (viz zakresleného území v položené situaci) dojde ke kolizi s níže uvedeným:

Vodovodní ady

| Jmenovitá sv tloušťka | Materiál | Etapa života | Provozní st edisko | Ochranné pásmo od | Ochranné pásmo [m] |
|-----------------------|---|--------------|---|-------------------|--------------------|
| 80 | PolyEtylén | Projektován | | | 1,5 |
| 80 | Litina Šedá | V provozu | NJ st edisko vodovodních sítí Nový Jičín | vnějšího líce | 1,5 |
| 50 | Polyetylén lineární s ochranným pláštěm | V provozu | NJ st edisko vodovodních sítí Nový Jičín | vnějšího líce | 1,5 |

Podmínky týkající se p ípravy stavby – kolize s vodovodem:

- Před zahájením projekt níhých prací požádat o vytyčení za ízení v majetku, p ípadn v provozování SmVaK Ostrava a.s. Vytyčení provede na základ písemné objednávky p íslušné st edisko (viz níže).
- Na základ vytyčení požadujeme v PD stavby pevných nadzemních konstrukcí (umíst ní HUP, pilí el. rozvad e, sloupky oplocení, šachty vodom rné, kanaliza ní apod.), stejn jako výsadbu trvalých porost umístít mimo ochranné pásmo vodovodního potrubí, oplocení na ší ku ochranného pásma požadujeme provést rozebíratelné a bez podezdívky - ochranná pásma viz výše. Ochranná pásma jsou stanovena § 23 zákona . 274/2001 Sb. v platném zn ní o vodovodech a kanalizacích pro ve ejnou pot ebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce st ny potrubí na každou stranu - u vodovodních a kanaliza níh ad do pr m ru 500 mm v etn - 1,5 m; u vodovodních a kanaliza níh ad nad pr m r 500 mm - 2,5 m; u vodovodních ad nebo kanaliza níh stok o pr m ru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce v tší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m od vnějšího líce.
- Oplocení požadujeme navrhnout tak, aby v míst k ízení s p ívad em bylo navrženo jako rozebíratelné v celé ší ce ochranného pásma p ívad e.
- Na základ vytyčení požadujeme v místech soub hu se za ízením SmVaK Ostrava a.s. respektovat ochranné pásmo vodovodního potrubí.
- K ízení požadujeme v PD navrhnout kolmo. K ízení nebude provád no v míst napojení vodovodních p ípojek na vodovodní ad, ve vzdálenosti menší než 1,5 m od stávajících ovládacích armatur na vodovodním potrubí (šoupák , hydrant , domovních uzavíracích ventil) a vodárenských šachet.
- P í úprav povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespo minimální krytí vodovodního potrubí v souladu s SN 73 6005.
- U p ípojek k liniovým stavbám v míst soub hu se za ízením SmVaK Ostrava a.s. požadujeme dodržet odstupovou vzdálenost, viz výše.
- U p ípojek k liniovým stavbám v místech k ízení dodržet svislou vzdálenost dle SN 73 6005.
- V míst k ízení budou p ípojky uloženy do chránilky (ochranné trubky) v ší ce ochranného pásma za ízení SmVaK Ostrava a.s. (viz výše).
- V p ípad ešení p ípojek za pomcí protlaku bude p esná hloubka uložení vodovodu ov ena ru n

- kopanou sondou.
- Celková konstrukční vrstva nových zpevněných ploch v místech kolize s vodovodem (včetně jeho ochranného pásma) nepřesáhne 40 cm a v průběhu výstavby se nesníží stávající krytí vodovodního potrubí o více než 40 cm.
 - Obrubníky zpevněných ploch požadujeme (v místech souběhu obrubníků a za izení SmVaK Ostrava a.s.) osadit min. 0,5 m od líce stávajícího potrubí za izení SmVaK Ostrava a.s.
 - V případě nedodržení předchozích bodů tohoto stanoviska může být po předložení projektové dokumentace požadováno řešení kolize s eložkou vodovodu, p íp. výměnou potrubí vodovodu v původní trase z materiálu tvárná litina. Realizaci eložky v tomto případě provádí v souladu s § 24 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění investor stavby, která potěbu eložky vyvolala.
 - Upozorujeme, že upravené zpevněné plochy a komunikace musí být konstruktivně provedené s dostatečnou únosností a šířkou pro pojezd vozidel SmVaK Ostrava a.s.
 - V případě, že je vodovodní potrubí provedeno (v místě křížení s vodním tokem apod.) šybkou, požadujeme šybkou zachovat a respektovat.
 - Upozorujeme, že po předložení konkrétního stavebního záměru nevykládáme, že bude požadováno provedení eložky za izení SmVaK Ostrava a.s., p íp. bude požadováno řešení vzniklé kolize Dohodou o inosti v ochranném pásmu vodního díla, a to před vydáním závazného stanoviska pro povolení stavby.
 - V případě realizace záměru p evodu (prodeje) pozemku, na kterém se nachází stávající za izení v majetku, p íp. v provozování SmVaK Ostrava a.s. požadujeme do smlouvy o p evodu (prodeji) uvést informace o existenci našeho za izení a informace o povinnostech z této existence plynoucích. Předávající informuje nabývacího (prodávající informuje kupujícího), že uvedené za izení umístěné na ešeném pozemku má ve smyslu § 23 odst. 3 písmeno z. č. 274/2001 Sb., stanovené ochranné pásmo, ve kterém se inosti vyjmenované v § 23 odst. 5 citovaného zákona mohou vykonávat pouze se souhlasem vlastníka vodovodu. Předávající (prodávající) dále informuje nabývacího (kupujícího), že podle § 7 odst. 1 citovaného zákona, za účelem udržování vodovodu v dobrém stavebním stavu má její vlastník (provozovatel) právo vstupovat na cizí pozemky nebo stavby, na nichž nebo pod nimiž se vodovod nachází.

Vodovodní, p íp. kanalizační p ípojky

Podmínky týkající se p ípravy stavby – kolize s vodovodní, p íp. s kanalizační p ípojkou:

- P í souběhu s vodovodní, resp. kanalizační p ípojkou dodržet odstupovou vzdálenost 0,9 m. P í křížení dodržet svíslou vzdálenost dle SN 73 6005.
- P í kolizi s vodovodní p ípojkou nutno respektovat SN 75 5411, p í kolizi s kanalizační p ípojkou nutno respektovat SN 75 6101.
- P ípojka je v majetku majitele p ípojované nemovitosti (pozemku, stavby). O přesnou polohu p ípojkky nutno požádat vlastníka p ípojkky.
- Pokud bude ešena demolice objektu je investor povinen zajistit odpojení všech p ípadných p ípojek (vody, p ípadně kanalizace) před samotnou demolicí. Odpojení p ípojkky bude provedeno v místě napojení na hlavní ad.

Projektovou dokumentaci jakékoliv stavby zasahující do ochranného pásma výše uvedeného za ízení (v etn okótování vzdáleností mezi navrženou stavbou a vn ějším lícem tohoto za ízení) požadujeme p edložit k odsouhlasení.

Upozor ujeme, že v p ípad stávajícího odb ru (stávajícího napojení) toto vyjád ení ne eší p ípadné navýšení odb ru pitné vody a navýšení množství vypoušt ěných odpadních vod (splaškové, deš ové), v etn zm ny jejich kvality.

Upozor ujeme, že toto stanovisko ne eší napojení na za ízení SmVaK Ostrava a.s. (vodovod, kanalizace).

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 39



Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

P íloha: situace Vámi vyzna ěného zájmového území
orienta ní zakres za ízení

Kontakty na vyty ení:

Za ú elem vyty ení za ízení v majetku, v provozování SmVaK Ostrava a.s. kontaktujte

st edisko vodovodních sítí Frýdek Místek - tel.: 558 402 143

st edisko vodovodních sítí T inec - tel.: 558 325 270

st edisko vodovodních sítí Haví ov - tel.: 596 411 416

st edisko vodovodních sítí Opava - tel.: 553 699 131

st edisko vodovodních sítí Nový Ji ín - tel.: 556 779 225, 556 779 221, 556 779 250

st edisko vodovodních sítí Bílovec - tel.: 556 410 015

st edisko OOV Krásné Pole - tel.: 596 942 023

st edisko OOV Sviadnov - tel.: 558 441 051

st edisko kanaliza ních sítí Frýdek Místek - tel.: 558 639 143

st edisko kanaliza ních sítí Karviná - tel.: 596 317 962

st edisko kanaliza ních sítí Haví ov - tel.: 596 831 023

st edisko kanaliza ních sítí eský T šín - tel.: 558 737 077

st edisko kanaliza ních sítí Nový Ji ín - tel.: 556 779 268

st edisko kanaliza ních sítí Opava - tel.: 553 616 665

st edisko kanaliza ních sítí Bruntál - tel.: 731 604 879

st edisko OV Frýdek Místek - tel.: 558 639 149

st edisko OV Karviná - tel.: 596 312 428

st edisko OV Haví ov - tel.: 603 280 684

st edisko OV T inec - tel.: 558 330 261

st edisko OV Nový Ji ín - tel.: 603 489 105

st edisko OV Opava - tel.: 553 616 665

Za ú elem získání informací (vyty ení) o projektovaném za ízení kontaktujte investora (budoucího majitele) daného za ízení.